

**«Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий»**

ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»
662972, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9) 73-39-82, ugps2 @ atomlink.ru

Отдел федерального государственного пожарного надзора
662972, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9) 73-39-08, 73-39-30, ogpn_ugps2 @ mail.ru

Предписание № 10/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот-
вращению угрозы возникновения пожара
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя школа № 104»**

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору от 13 февраля 2020 года № 10 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. 27.02.2020 г. по 17 ч. 00 мин. 19.03.2020 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Карабановой Ксенией Александровной в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 104» на объекте защиты: Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, п. Подгорный, ул. Лесная, 7 совместно с директором МБОУ «Средняя школа № 104» Гришмановской Александрой Леонидовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	ул. Лесная, 7			
1	Смонтированная установка пожарной сигнализации выработала установленный срок эксплуатации и требует замены.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	03.09.2021	

Телефон доверия - 761800

		безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390		
2	Смонтированная установка системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей выработала установленный срок эксплуатации и требует замены.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390	03.09.2021	
3	Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение хозяйственного склада на 1 этаже от коридора, имеющие различные классы функциональной пожарной опасности, не выполнено сертифицированной противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости, не ниже EI 30.	статья 88, таблица № 23, таблица № 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.1, п. 7.4, п. 7.18, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	03.09.2021	
4.	Лестница крыльца, примыкающая к эвакуационному выходу № 1 из коридора 1 этажа не обеспечивает безопасную эвакуацию людей (повреждены, разрушены ступени лестницы).	ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	03.09.2021	
5.	Подъезд пожарных автомобилей к зданию не обеспечен со всех сторон.	п. 8.1, п. 8.6-8.8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390.	03.09.2021	
6.	На путях эвакуации (в коридорах, холлах, на лестничных клетках, у	ч.9 ст. 83; ст.151 ФЗ -123 от 22.07.2008, п. 12.41, прил. 13	03.09.2021	

	выходов из здания) отсутствуют ручные пожарные извещатели.	НПБ 88-2001, п. 13.13.1 СП 5.13130.2009		
	ул. Лесная, 5			
6.	Смонтированная установка пожарной сигнализации выработала установленный срок эксплуатации и требует замены.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390	03.09.2021	
7.	Смонтированная установка системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей выработала установленный срок эксплуатации и требует замены.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390	03.09.2021	
8.	На путях эвакуации (в коридорах, холлах, на лестничных клетках, у выходов из здания) отсутствуют ручные пожарные извещатели.	ч.9 ст. 83; ст.151 ФЗ -123 от 22.07.2008, п. 12.41, прил. 13 НПБ 88-2001, п. 13.13.1 СП 5.13130.2009	03.09.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному
надзору

Карабанова К.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по по-
жарному надзору)

"19" марта 2020 года



[Signature]
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

✓ [Signature]
(подпись)

Гришмановская Александра Леонидовна – директор
МБОУ «Средняя школа № 104»

(должность, фамилия, инициалы)

"19" марта 2020 года

Пометка об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)